

# कार्यालय अग्निशमन नगर परिषद धौलपुर

क्रमांक:-अग्नि/2021-22/17710

दिनांक:- 29/03/22

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रबंधक पं० उमादत्त पब्लिक स्कूल लीला निवास जी०टी० रोड धौलपुर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के साथ दो वर्षीय स्थाई अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. स्कूल भवन के अन्दर अन्दरग्राउण्ड वाटर टैंक क्षमता 20 हजार लीटर पानी का स्टोक हमेशा रहेगा।
2. स्कूल भवन में प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण एग्सटिंग्यूसर आई.एस 2190 के अनुसार प्रावधित किये जाये।
3. स्कूल भवन में हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम फिट कराना होगा।
4. स्कूल भवन में अन्दर ग्राउण्ड वाटर टैंक से कनेक्ट पानी छिडकाव (प्रेसर) हेतु ट्रेकपम्प 450 एल.पी.एम जॉकी पम्प 180 एल.पी.एम इलेक्ट्रिक पम्प फिट करानी होगी एवं उचित देखभाल करनी होगी।
5. स्कूल भवन में धूल व रज को वाहर निकालने हेतु प्रत्येक कमरे में एडजेस्ट फेन लगाने होंगे।
6. विद्युत आपूर्ति के इलैक्ट्रिक पैनल स्रोत के पास व जनरेटर मशीन के पास  $CO_2$  एग्सटिंग्यूसर छमता 4.5 Kg फिट कराना होगा।
7. फायर संसाधनों को सुचारू रूप से चलाने एवं रख-रखाव हेतु फायर प्रशिक्षित कार्मिक तैनात रखना होगा।
8. स्कूल भवन में फायर बकेट स्टैण्ड स्थापित करना होगा। जिसमें 4 बकेट रेत से भरी हुई हमेशा लगी रहनी चाहिये।
9. प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की जांच अग्निशमन अधिकारी से करायेगें। एवं दो वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र नवनीकरण करायेगें नवीनीकरण नही कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा व नियमानुसार शास्ती देय होगी।
10. स्कूल भवन के अन्दर फायर संसाधनों के अभाव/खराबी के कारण कोई अग्नि दुर्घटना होती है। तो स्कूल भवन के प्रबन्धक/मालिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

उपरोक्तानुसार प्रबंधक पं० उमादत्त पब्लिक स्कूल लीला निवास जी०टी० रोड धौलपुर के स्कूल भवन हेतु दो वर्षीय स्थाई अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है। कि आवेदक द्वारा भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन नियमावली तथा नेशनल विल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराए जायेगें। तथा पं० उमादत्त पब्लिक स्कूल लीला निवास जी०टी० रोड धौलपुर के स्कूल भवन में उक्त शर्तों को इस दो वर्षीय स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाये अन्यथा यह स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आथुक्ता  
नगर परिषद धौलपुर

**FIRE SAFETY CERTIFICATE**

No. FIRE/2022-23/180

Dated: 11-04-2022

Certified that the **Pt. Uma Dutt Public School** at **Leela Niwas, G.T. Road, Dholpur-328001** comprised of 25 rooms Ground Floor, 17 Rooms First Floor, 10 Rooms Third Floor, 6 Rooms Third Floor owned/occupied by **Pt. Uma Dutt Public School Leela Niwas, G.T Road, Dholpur (Raj.) -328001** have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **25/03/2022** (Date of inspection) in the presence of **Dr. Pankaj Vashishtha, Principal, Pt. Uma Dutt Public School, Leela Niwas, G.T. Road, Dholpur (Raj.)** and that the building/premises is fit for occupancy of **Educational Institution** with effect from **29-03-2022** for a period of **TWO Years** in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.


The certificate is issued on **29-03-2022** at **DHOLPUR** by



Signature with Seal :

Name

Designation

  
आयुक्त  
नगर परिषद धौलपुर  
: Lajpal Singh धौलपुर

: E.O. Nagar Parishad

Dholpur (Raj.)

To  
**Pt. Uma Dutt Public School**  
**Leela Niwas, G.T. Road, Dholpur**  
**(Rajasthan)-328001**

**ENDORSEMENT**

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. (reasons to be recorded).